

PLACA Y CINTA DE SEÑALIZACIÓN

MODELO:

PLACA Y CINTA DE SEÑALIZACIÓN

Para proteger y señalizar la línea por donde pasa el ducto contra posibles daños y para el marcado de cables subterráneos.

PLACAS DE SEÑALIZACIÓN

NORMATIVA

Recomendación UNESA RU0206B, DIN 19650

MATERIAL PLACAS

Libre de halógenos, sin contaminantes o metales pesados de polietileno

MATERIAL CINTAS

PHED

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

RESISTENCIA QUÍMICA

Resistencia a sales inorgánicas, soluciones cáusticas y ácidos minerales

RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO

800N/CM2

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

19HPA, De acuerdo con la norma DIN 53455

DENSIDAD

De acuerdo con DIN 53479 0,0098 KG/CM3

ALARGAMIENTO A LA ROTURA

>50%

POR RESISTENCIA AL IMPACTO DE DARDO

De acuerdo con DIN 54841-5

DUREZA

De acuerdo con DIN 53505, 63 SHORES D/15

ELASTICIDAD

De acuerdo con DIN 54342, Aprox. 800 HPa

COLORES

Fondo negro, parte superior amarilla, con leyenda impresa en negro. Indeleble, marcando con triángulo de riesgo de choque eléctrico y texto de aviso de cables eléctricos



CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará de acuerdo con las instrucciones del REBT

DIMENSIONES

OPCIONES

LONGITUD

ANCHO

UDS. PALET

IBERDROLA
ENDESA
ENDESA BILINGÜE
NEUTRA

100+5/-5

250 +5/-5

1000

SISTEMA MIXTO LONGITUDINAL QUE PERMITE UNIRLOS Y FIJARLOS ENTRE SÍ

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

Para marcación de cables subterráneos

Color amarillo

LONGITUD
ROLLOS 500 MM.

ANCHO
150 MM



La instalación de este producto se realizará de acuerdo con las instrucciones del REBT